

**Aktuelle Werte - Input Register (FC 03)**

Adresse 34001 - 34002

Anlagen und Kesselzustand

<b>Adresse</b>	<b>Name</b>
34001	Anlagenzustand
34002	Kesselzustand

**Anlagenzustand**

0	Winterbetrieb
1	Sommer Betrieb
2	Übergangsbetrieb
3	Not Scheitholzbetrieb
4	----
5	Ausgeschaltet
6	Extraheizen
7	Kaminfeger
8	Reinigen

**Kesselzustand**

0	STOERUNG
1	AUS
2	ANHEIZEN
3	HEIZEN
4	FEUERHALTUNG
5	FEUER AUS
6	TUER OFFEN
7	BR VORBEREITUNG
8	VORWAERMEN
9	ZUENDEN
10	ABSTELL WARTEN
11	ABSTELL WARTEN1
12	ABSTELL EINSCHUB1
13	ABSTELL WARTEN2
14	ABSTELL EINSCHUB2
15	ABREINIGEN
16	STD WARTEN
17	SAUGHEIZEN
18	FEHLZUENDUNG
19	BETRIEBSBEREIT
20	ROST SCHLIESSEN
21	STOKERLEEREN
22	VORHEIZEN
23	SAUGEN

32 GEBLAESENACHLAUF2  
33 ABGESTELLT  
34 NACHZUENDEN  
35 AUF ZUENDEN W  
36 FEHLERBEHEBUNG  
37 FEHLERBEHEBUNG 1  
38 FEHLERBEHEBUNG 2  
39 FEHLERBEHEBUNG 3  
40 ABSTELLEN RSE  
41 STOER STB  
42 STOER KIPPROST  
43 STOER RGTW  
44 STOER TUER  
45 STOER SAUGZUG  
46 STOER HYDR  
47 FEHLER STB  
48 FEHLER KIPPROST  
49 FEHLER RGTW  
50 FEHLER TUER  
51 FEHLER SAUGZUG  
52 FEHLER HYDR  
53 FEHLER STOKER  
54 STOER STOKER  
55 FEHLERBEHEBUNG 4  
56 VORBELUEFTEN  
57 STOER MODUL  
58 FEHLER MODUL  
59 SHNB TUER OFFEN  
60 SHNB ANHEIZEN  
61 SHNB HEIZEN  
62 SHNB STB NOT AUS  
63 SHNB FEHLER ALLG  
64 SHNB FEUER AUS  
65 SELBSTTEST  
66 FEHLERB P2  
67 FEHLER FALLSCH  
68 STOER FALLSCH  
69 REINIGEN TMC  
70 ONLINEREINIGEN